



パワコン	直列	並列	台数
SPSS-53C-NX	9	4	7
	7	4	2
出力	49.5KW		

1650
992 □
<NERF156X156-P-S1270>

工事名称	新規案件	システム形式	300枚 83.16KW 1125㎡	縮尺	300/1	設計者 東京都八王子市上柚木 207-2 TEL 042-670-5245 株式会社 イーストポイント
設置場所	山梨県北杜市須玉町小尾 7749-2	設置種目	野立て 20° 架台	設計日	2017-5-24	