


パワコン	直列	並列	台数
SPSS-53C-NX	7	4	7
	6	4	2
出力	49.5KW		



<NERF156X156-P-SI270>

工事名称	新規案件	システム形式	24枚 65.88KW 905m <sup>2</sup>	縮尺	300/1	設計者 東京都八王子市上柚木 207-2 TEL 042-670-5245 株式会社 イーストポイント
設置場所	山梨県北杜市須玉町小尾7749-5・7748-11	設置種目	野立て 20° 架台	設計日	2017-5-24	