





## 遠隔監視

パワコン	直列	並列	台数		
VBPC 255GC 1	8	4	9		
出力	49. <b>5</b> KW				

695

<DM375-M156-72>

## 配置図面は公図をもとに作成しております。実際の設置は異なる場合が有ります。

工事名称	新規案件	システム形式	37 5W 288枚 108.0KW	縮尺	300′ 1	設計者 東京都町田市相原町 4554-3 TEL 042-78 5-388 0
設置場所	茨城県下妻市下宮99 4 18	設置種目	野立て 20°架台/ 1352㎡	設計日	2019 - 5- 30	株式会社 イーストポイント