



| パワコン | 直列 | 並列 | 台数 |
|-------------|--------|----|----|
| JSPC-5MS-K4 | 9 | 4 | 8 |
| | 8 | 4 | 1 |
| 出力 | 49.5KW | | |

1640
992
<JS-260M-PI60>

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--------|------------------|-----|------------|--|
| 工事名称 | 中古案件 | システム形式 | 260W 320枚 83.2KW | 縮尺 | 300/1 | 設計者 東京都八王子市上柚木 207-2 TEL 042-670-5245 株式会社 イーストポイント |
| 設置場所 | 茨城県下妻市若柳甲 590 丙 506-2 | 設置種目 | 野立て 30°・20° 架台 | 設計日 | 2016-12-19 | |