





傾斜利用のパネル間2000、全面パネルの影注意・基礎杭にて調整

エコメガネ

パワコン	直列	並列	台数		
JSPC-55MS-K4	9	4	8		
	8	4	1		
出力	49 5 KW				

1640 No. 100 No. 1

工事名称	中古案件	システム形式	275W 320枚 880KW	縮尺	300′ 1	
設置場所	茨城県筑西市木戸宮本 31- 1	設置種目	野立て 15° 架台	設計日	2017- 3- 15	

設計者 東京都八王子市上柚木 207-2 TEL 042-670-5245 株式会社 イーストポイント